




DETAIL NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELES A KORAD TYP K



LEGENDA POPISNÉHO POLA VYKUROVACÍCH TELEIS



LEGENDA POPISNÉHO POĽA MIESTNOSTI

Číslo miestnosti	- 103 -	Účel miestnosti
	WC	
Teplota	13,8 m2	52,6 m3
	20 °C	689 W
Teplota strieda miestnosti		

Symbol	Legenda
	UK - PRIVODNÉ POTRUBIE
	UK - VRÁTNE POTRUBIE

POŽIADAVKA 1: Ležaté rozvody - viesť pod stropom, presné trasovanie koordinovať pri realizácii.

Vyhlášky MH SR č. 282/2012 Z. z.:

- Porubie do di 22mm hr. Izolácie 20mm
- Porubie od di 23mm do di 35mm hr. Izolácie 30mm
- Porubie od di 36mm do di 100mm hr. rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
- Porubie od di 101 mm hr. Izolácie 100mm

POZIADAVKA 3: Uk potrubie osadiť na závesný systém HILTI.

POZIADAVKA 4: Všetky prípojky k vykurovacím telesám DN15

POŽIADAVKA 5: V najnižších bodoch sú umiestnené vypúšťacie ventily. V najvyšších miestach sú umiestnené automatické odvzdušňovacie ventily.

INVESTOR / STAVEBNÍK:		Ing. Daniel J. Dufina č. 49	
ZOOPOJEVNÝ PROJEKTANT:		Doc. Ing. Andrey Kasper PhD.	
VÝPRACOVÁVÁL:		Doc. Ing. Andrey Kasper PhD., Bc. Simon Kubas	
MÍSTO STAVBY:		Globovany	
STAVBA:		VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANAJ - ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI	
OBJEKT:		SO 01-VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANAJ - ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI	
OBŠAŤ VÝKRESU		Podonys 1.NP	
		Kopírovanie s tla- čiarou VÝKRES NÁZV.: VÝKRES K. 01.01.01.01.01.01 Dátum 2024-09-04 Miesto vydania: Bratislava	
STUPEŇ PO:		RP	
FORMAT:		6x44	
DATUM:		6/2019	
PROFEZIA:			
VÝKROJOVANIE		VÝKRES Č.: 01	
MIEKKA:		SKAČ Č.:	
1:50		01	